

質 疑 応 答 書 (一次選考)

質問事項

番号	区分	ページ	内 容	回 答
1	共通仮設		敷地内には資材を仮置きできる場所がないように見受けられますが、敷地周囲で仮置き可能な場所はございますか。 また、現場事務所を構えられる場所はございますか。(所有の土地など)	発注者で確保している資材置場や現場事務所建設用地はございませんので、受注者でご準備下さい。
2	構造		周囲の道路が狭く、大型車両の通行が難しいと思われます。使用構造材の大きさや長さ等をご考慮頂けていると考えてよろしいでしょうか。(柱、桁など)	道路条件等を考慮した計画としておりますが、構造材は可能な限り分割せずに使用したいと考えておりますので、資材搬入、仮設計画等を十分にご検討下さい。
3	共通仮設		工事用水電力ですが、既存分岐(有償)は可能でしょうか。	可能です。水道・電気料金は受注者で負担して下さい。
4	内部仕上	D10, 11	仕上表では複合フローリング及び階段踏板・段鼻等にヒノキの圧密材を使用されておりますが、圧密材は納期に6ヵ月程度必要となります。加工品の寸法決定時にご考慮下さい。	工期に影響がないよう、適正な工程管理を行って下さい。
5	内部仕上	D11	仕上表では、4階大会議室のヒノキ格子材に不燃・準不燃の表記がありませんが、内装制限のない部屋のため不燃処理は不要と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。

※番号1～5は、2025年1月22日に掲載。